




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



VISTA INFERIOR

CÓDIGO

6770615

NOTAS : 1 – MATERIAL : NYLON OU PLÁSTICO DE ENGENHARIA NA COR CINZA CLARO OU BEGE.

2 – A BUCHA DEVE SER DO TIPO UX, POSSUIR ABA EXTERNA E SER PRÓPRIA PARA PARAFUSO DE AÇO AUTO ATARRACHANTE COM DIÂMETRO DE 4,5 A 6mm.

3 – RESISTÊNCIA DA BUCHA:

– TÉRMICA : DE -40°C A +80°C;

– MECÂNICA : A BUCHA QUANDO INSTALADA COM O PARAFUSO DE MAIOR DIÂMETRO RECOMENDADO DEVE SUPOSTAR EM:

– CONCRETO : MÍNIMO 60daN;

– PAREDE DE TIJOLO FURADO : MÍNIMO 50daN.

4 – A BUCHA DEVE POSSUIR BOA ELASTICIDADE.

5 – O FORNECIMENTO À ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ ESTÁ CONDICIONADO À PRÉVIA APROVAÇÃO DE PROTÓTIPO.

6 – IDENTIFICAÇÃO : A PEÇA DEVE SER IDENTIFICADA COM O MODELO E NOME OU MARCA DO FABRICANTE, EM AUTO RELÉVO.

7 – DIMENSÕES EM MILÍMETROS.

ESPECIFICAR : BUCHA NYLON N8 PARA PARAFUSOS 4,8x50mm CONFORME DESENHO N° 641.26.0

BUCHA DE NYLON  
PARA PARAFUSO AUTOATARRAXANTE

PM-C



Edição  
MANOEL

24 10 07

Verificação  
DEUSIMAR

24 10 07

Desenho N°

Desenho Substituído

Aprovação

ROBERTO GENTIL

24 10 07

641.26.0

Objeto da Revisão

PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL

Folha 1/1