



RASGOS OBLONGOS

TABELA 1

ESFORÇOS	RESISTÊNCIA NOMINAL (daN)	LIMITE ELÁSTICO (daN)	RESISTÊNCIA À RUPTURA (daN)	CÓDIGO
HORIZONTAL - FH	700	980	1.400	6770772
VERTICAL - FV				
LONGITUDINAL - FL	750	1.050	1.500	

- NOTAS : 1 - DEVE SER ESTAMPADO EM UMA DAS FACES LATERAIS, O NOME ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ, A DATA DE FABRICAÇÃO, O ESFORÇO E O NOME DO FORNECEDOR;
- 2 - O CÁLCULO ESTRUTURAL DA VIGA É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR;
- 3 - PARA DETALHE DAS TOMADAS DE ATERRAMENTO, VER O DESENHO N° 830.01;
- 4 - ADMITE-SE UMA TOLERÂNCIA DE  $\pm 2\%$  NAS COTAS APRESENTADAS;
- 5 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

ESPECIFICAR : VIGA DE CONCRETO ARMADO, 120x170x4.600mm, CONFORME O DESENHO N° 310.07.2

VIGA DE CONCRETO ARMADO DE 120x170x4.600mm  
MONTAGEM VERTICAL

PM-C



Edição	PEDRO PAULO	07	07	08	Verificação	RDO FURTADO	07	07	08
Desenho Substituído	AT-039.01/310.07.1	20	07	07	Aprovação	ROBERTO GENTIL	10	07	08
Objeto da Revisão	ATUALIZAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS								

Desenho N°  
310.07.2

Folha 1/1