



VISTA SUPERIOR



CORTE A-A

Código
6789225

Janela Veneziana para Caixa de Indicador de Leitura

PM-R



Edição
Antônio Carlos Teixeira 08 11 07
Desenho Substituído

Verificação
Guilherme E. Carneiro 08 11 07
Aprovação

Vanderlei Robadey 08 11 07

Desenho N°

2224 R-00

Objeto da Revisão
Padronização de material.

Folha 1/3

1 Material

Polycarbonato resistente a raios ultravioletas (UV), não propagador de chamas e não higroscópico.

2 Identificação

O material deve conter as seguintes informações gravadas em alto relevo:

- a) Nome do fabricante;
- b) Mês e ano de fabricação.

3 Ensaios

O fabricante só poderá fornecer o produto à Enel Distribuição Rio após aprovação de um protótipo pela mesma.

3.1 Ensaios de tipo

- a) Inspeção visual;
- b) Verificação dimensional;
- c) Resistência ao impacto no corpo da janela: mínimo de 20 J, equivalente a um peso basculante de 5 kg a 40 cm de altura;
- d) Grau de proteção: código IP 54;
- e) Ensaio de flamabilidade segundo a classificação V-1 da norma UL 94;
- f) Resistência a UV conforme ASTM G 155, teste 1, 2000 horas;
- g) Resistência mecânica: torque de 1,0 daN.m.

3.2 Ensaios de recebimento

- a) Inspeção visual;
- b) Verificação de que o material utilizado na fabricação do lote de janelas possui as mesmas características do material utilizado no protótipo aprovado;
- c) Verificação dimensional;
- d) Resistência ao impacto no corpo da janela: mínimo de 20 J, equivalente a um peso basculante de 5 kg a 40 cm de altura;
- e) Grau de proteção: código IP 54;
- f) Resistência mecânica: torque de 1,0 daN.m

4 Amostragem

Nível de inspeção simples normal, nível I, NQA 1,5 conforme NBR 5426.



Janela Veneziana para Caixa de Indicador de Leitura

PM-R

Edição				
Antônio Carlos Teixeira	08	11	07	
Desenho Substituído				
Objeto da Revisão				
Padronização de material.				

Verificação				
Guilherme E. Carneiro	08	11	07	
Aprovação				
Vanderlei Robadey	08	11	07	

Desenho N°

2224 R-00

Folha 2/3

5 Embalagem

Caixa de papelão com 100 peças.



Janela Veneziana para Caixa de Indicador de Leitura

Edição
Antônio Carlos Teixeira 08 11 07

Desenho Substituído

Objeto da Revisão
Padronização de material.

Verificação
Guilherme E. Carneiro 08 11 07

Aprovação
Vanderlei Robadey 08 11 07

PM-R

Desenho N°

2224 R-00

Folha 3/3