



NOTAS:

- 1) Os comprimentos dos tubos deverão ser dimensionados em função do comprimento dos conectores usados pelas concessionárias.
- 2) O conector não é parte constituinte do conjunto da cobertura.
- 3) Fabricação, inspeção e ensaios de recebimento de acordo com o Relatório CODI de acessórios para rede compacta 13,8 kV e 34,5 kV.

Cobertura de Emenda para Cabo Coberto

PM-R



Edição			
Lobo	08	03	00
Desenho Substituído			

Verificação			
Olympio	08	03	00
Aprovação			
Abraçado	08	03	00

Desenho N°

1901 R-00

Objeto da Revisão
Padronização de material.

Folha 1/1