



CÓDIGO DE ESTOQUE
6772211

1 Material

Polietileno ou polipropileno, resistente ao ultravioleta e ao trilhamento elétrico.

2 Acabamento

O material deve apresentar espessura uniforme e superfície contínua, isenta de bolhas, furos ou quaisquer imperfeições.

3 Identificação

O protetor de estribo e grampo de linha viva deve ser marcado de forma legível e indelével com os seguintes dizeres:

- Nome ou marca do fabricante;
- Tensão em kV;
- Ano de fabricação.

4 Fabricação, inspeção e ensaios de recebimento

De acordo com o Relatório CODI de acessórios para rede compacta de 13,8 kV e 34,5 kV.



Protetor de Estribo e Grampo de Linha Viva

PM-R

Edição			
Lobo	08	03	00
Desenho Substituído			
Objeto da Revisão			
Padronização de material.			

Verificação			
Olympio / J. Ricardo	08	03	00
Aprovação			
Abraçado	08	03	00

Desenho N°

1902 R-00

Folha 1/1