




VISTA FRONTAL LETRA




VISTA LATERAL LETRA



VISTA FRONTAL NÚMERO



VISTA LATERAL NÚMERO



VISTA FRONTAL FITA



VISTA LATERAL FITA

NOTAS: 1 – DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

IDENTIFICADOR DE CABOS

PM-C



Edição  
NATALIE UCHÔA 02 02 15  
Desenho Substituído

Verificação  
EDGNEY SARVIO 02 02 15  
Aprovação  
ROBERTO GENTIL 02 02 15


Desenho N°  
220.17.0

Objeto da Revisão  
PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL

Folha 1/2

Enel Distribuição Ceará - Rua Padre Valdevino, 150 - Centro, Fortaleza, Ceará, Brasil - CEP: 60.135-040 - www.eneldistribuicao.com.br/ce

(IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA)



VISTA PERSPECTIVA DO IDENTIFICADOR  
INSTALADO NO CABO

TABELA 1

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO
1	FITA	4673316
2	LETRAS	4673317
3	NÚMEROS	4673318

- NOTAS:
- 1 – APLICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DE CABOS DE POTÊNCIA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA DE MT E BT;
  - 2 – MATERIAL:
    - LETRAS E NÚMEROS: NYLON OU PVC NA COR AMARELA A BASE E NA COR PRETA OS NÚMEROS E LETRAS;
    - FITA: NYLON 6.6 NA COR PRETA;
    - ABRAÇADEIRA: CONFORME ET-761;
  - 3 – A ABRAÇADEIRA DEVE SER DO TIPO AUTO-TRAVANTE, CONFORME ET-761;
  - 4 – AS DIMENSÕES APRESENTADAS NO DESENHO SÃO AS MÍNIMAS ADMISSÍVEIS;
  - 5 – INDICAR NO DOCUMENTO DE COMPRA O CONJUNTO DE LETRA E NÚMEROS A SER ADQUIRIDOS.

ESPECIFICAR: IDENTIFICADOR DE CABOS (A), CONFORME DESENHO N° 220.17.0 DO PM-01.  
(A) INDICAR MATERIAL CONFORME TABELA 1.

IDENTIFICADOR DE CABOS

PM-C



Edição  
NATALIE UCHÔA  
Desenho Substituído

02 02 15

Verificação  
EDGNEY SARVIO  
Aprovação  
ROBERTO GENTIL

02 02 15

Desenho N°

220.17.0

Objeto da Revisão  
PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL

Folha 2/2