


VISTA INTERNA DO TERMINAL TIPO RETO



DETALHE 1
GRAMPO DE FIXAÇÃO

LEGENDA:

- ① – CONE DEFLETOR
- ② – SEMICONDUTOR EXTERNA
- ③ – PONTO DE TESTE DE TENSÃO
- ④ – CAPUZ PARA ATERRAMENTO E PROTEÇÃO DO PONTO DE TESTE
- ⑤ – SEMICONDUTOR INTERNA
- ⑥ – INTERFACE
- ⑦ – PINO CONECTOR
- ⑧ – RESSALTO PARA APOIO DO GRAMPO DE FIXAÇÃO DO TDR
- ⑨ – ISOLAÇÃO DE EPR
- ⑩ – OLHAL DE FIXAÇÃO PARA ATERRAMENTO
- ⑪ – INTERFACE ENTRE A ISOLAÇÃO DO CABO E O DESCONECTÁVEL
- ⑫ – GRAMPO DE FIXAÇÃO

ESPECIFICAR : CONECTOR COTOVELO ISOLADO TIPO "DEADBREAK" 15/25kV PARA CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR COM ISOLAÇÃO EPR/XLPE DE COBRE OU ALUMÍNIO SEÇÃO ... mm², CONFORME DESENHO N° 722.31.1.

ACESSÓRIOS ISOLADOS DESCONECTÁVEIS
TIPO "DEADBREAK" – TERMINAL TIPO RETO
TDR – 15/25kV – 200 A

PM-C



Edição	ADRIANO JOSÉ	19	11	07	Verificação	RIBAMAR	19	11	07
Desenho Substituído	722.31.0	02	07	04	Aprovação	ROBERTO GENTIL	26	12	07
Objeto da Revisão	ATUALIZAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS								

Desenho N°

722.31.1

Folha 1/1