



- NOTAS : 1 – TODAS AS ÁREAS DE CONTATO DEVEM POSSUIR CAMADA PRATEADA.
- 2 – AS SUPERFÍCIE DA PEÇA DEVEM SER ISENTAS DE REBARBAS E CANTOS VIVO.
- 3 – DIMENSÕES EM MILÍMETROS.

ESPECIFICAR : MÓDULO ISOLANTE BLINDADO TIPO "DEADBREAK" 15/25kV PARA CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR COM ISO-
LAÇÃO EPR/XLPE DE COBRE OU ALUMÍNIO SEÇÃO ... mm², CONFORME DESENHO N° 722.35.1

ACESSÓRIOS ISOLADOS DESCONECTÁVEIS
TIPO "DEADBREAK" – MÓDULO ISOLANTE BLINDADO
MIB – 15/25kV – 200A

PM-C



Edição	ADRIANO JOSÉ	19	11	07	Verificação	RIBAMAR	19	11	07
Desenho Substituído	722.35.0	02	07	04	Aprovação	ROBERTO GENTIL	19	11	07
Objeto da Revisão	ATUALIZAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS								

Desenho N°
722.35.1

Folha 1/1