



**LEGENDA :**

- J=14,22±0,25  
K=3,18(DISTÂNCIA)  
L=12,70(DISTÂNCIA)  
P=7,62(MÁXIMO)  
Q=12,70(MÍNIMO) – NOTA 2  
(\*) = MÍNIMA BLINDAGEM REQUERIDA – NOTA 3

- NOTAS : 1 – DIÂMETROS "C", "D", "E" E "F" DEVEM SER CONCÊNTRICOS COM O DIÂMETRO PRIMITIVO DO PINO ROSCADO, COM TOLERÂNCIA DE 0,25;  
2 – ESPAÇO PARA PARTES CORRESPONDENTES;  
3 – O DIÂMETRO DA PORÇÃO BLINDADA DEVE SER, NO PONTO, MENOR QUE O MAIOR DIÂMETRO DA PORÇÃO ISOLADA;  
4 – CARACTERÍSTICAS E ENSAIOS CONFORME O DESENHO N° 722.01.1;  
5 – DIMENSÕES EM MILÍMETROS.

ACESSÓRIOS ISOLADOS DESCONECTÁVEIS TIPO  
"LOADBREAK" – INTERFACE DA BUCHA CAVIDADE  
DE INSERÇÃO 15/25kV-200A

PM-C



Edição				Verificação			
P.PAULO/ADRIANO	03	12	07	RIBAMAR	03	12	07
Desenho Substituído				Aprovação			
722.02.0	30	07	96	ROBERTO GENTIL	26	12	07
Objeto da Revisão							
ATUALIZAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS							

Desenho N°

722.02.1

Folha 1/1