



CÓDIGO
6770651

- NOTAS:
- 1 - MATERIAL: EM AÇO INOXIDÁVEL 316L, GRAU DE FERRO Fe-2 CONFORME NBR-6653;
 - 2 - ACABAMENTO: O FECHO DEVE SER ISENTO DE SALIÊNCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES, CANTOS VIVOS OU OUTRAS IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM PREJUDICAR A SUA UTILIZAÇÃO;
 - 3 - IDENTIFICAÇÃO: DEVE SER MARCADA NA PEÇA DE MODO LEGÍVEL E INDELÉVEL, COM NO MÍNIMO, NOME OU MARCA DO FABRICANTE;
 - 4 - CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS:
 - a) RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: O FECHO INSTALADO CORRETAMENTE NA FITA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 19mm x 0,8mm DEVE PERMITIR UM PERFEITO ACABAMENTO E SUPORTAR UM ESFORÇO DE TRAÇÃO DE 500daN, SEM ESCORREGAMENTO DA FITA DE AÇO INOXIDÁVEL;
 - 5 - UTILIZAÇÃO: O FECHO PARA FITA DE AÇO INOXIDÁVEL, OBJETO DESTA PADRONIZAÇÃO, É PRÓPRIO PARA SER UTILIZADO NA FITA DE AÇO INOXIDÁVEL COM LARGURA DE 19mm E ESPESSURA DE 0,8mm;
 - 6 - O DESENHO É MERAMENTE ILUSTRATIVO. O FABRICANTE DEVE FORNECER CONFORME MODELO APROVADO PELA ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ;
 - 7 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
 - 8 - DESENHO SEM ESCALA.

ESPECIFICAR: FECHO PARA FITA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 19mm x 0,8mm, CONFORME DESENHO N°655.05.3 DO PM-01 DA ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ.

FECHO PARA FITA DE AÇO INOXIDÁVEL

PM-C



Edição

LÍVIA ABREU

14 08 15

Verificação

FELIPE CARDOSO

14 08 15

Desenho N°

Desenho Substituído

655.05.2

12 06 15

Aprovação

ROBERTO GENTIL

14 08 15

655.05.3

Objeto da Revisão

PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL

Folha

1/1

Enel Distribuição Ceará - Rua Padre Valdevino, 150 - Centro, Fortaleza, Ceará, Brasil - CEP: 60.135-040 - www.eneldistribuicao.com.br/ce

(IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA)