



VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR



VISTA EM PERSPECTIVA

CÓDIGO
6772214

PRESILHA PARA FECHAMENTO

1 Material

Polietileno resistente ao UV e ao intemperismo.

2 Características construtivas

As superfícies do material devem ser lisas e com espessura uniforme, isentas de bolhas e rebarbas, saliências pontiagudas, fissuras, inclusões e arestas cortantes.

3 Identificação

O protetor de para-raios deve ser marcado de forma legível e indelével com as seguintes informações:

- Nome ou marca do fabricante;
- Mês e ano de fabricação;
- Tensão em kV.



Protetor de Para-raios

PM-R

Edição			
Thiago Aguiar	25	09	15
Desenho Substituído			
DED-1781	08	03	00
Objeto da Revisão			
Atualização de dados técnicos			

Verificação			
Vanderlei Robadey	25	09	15
Aprovação			
Cesar Fernandes	25	09	15

Desenho N°

780.04.0

Folha 1/2

4 Fornecimento

Para fornecimento à Enel Distribuição Rio, deve-se ter protótipo previamente aprovado;

5 Ensaios

Devem ser realizados, conforme NBR 16094, os seguintes ensaios:

5.1 Ensaios de tipo

Inspeção geral e dimensional;

Temperatura de fusão;

Absorção de água;

Temperatura de fragilização;

Ensaios mecânicos e elétricos, antes e após envelhecimento em câmara de UV;

Resistência ao trilhamento e erosão;

Verificação de acúmulo de água com o protetor devidamente instalado.

5.2 Ensaios de recebimento

Inspeção geral;

Verificação dimensional.

6 Embalagem

O fornecedor deverá garantir que a embalagem do material preserve seu desempenho, funcionalidade e integridade durante o transporte, movimentação e armazenamento.

7 Garantia

O material deve ser garantido pelo período de 18 meses a partir da sua entrada em operação, ou 24 meses a partir da sua data de entrega, prevalecendo o que ocorrer primeiro.



Protetor de Para-raios

PM-R

Edição				
Thiago Aguiar	25	09	15	
Desenho Substituído				
DED-1781	08	03	00	
Objeto da Revisão				
Atualização de dados técnicos				

Verificação				
Vanderlei Robadey	25	09	15	
Aprovação				
Cesar Fernandes	25	09	15	

Desenho N°

780.04.0

Folha 2/2